



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/72984-26/32277

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O.  
SENIČNO 30  
4294 Križe

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne  
15.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 13.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa  
**Številka vzorca:** 26/32277  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe  
**Vzorec odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 09.04.2026 07:40  
**Mesto odvzema:** Vodovod Senično, Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa  
**Vzorec sprejel:** Mitja Špacapan  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 09.04.2026 13:30

## Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/72984-26/32277-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/72984-26/32277-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/32277  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Mitja Špacapan, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne 15.01.2026  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 249564, 09.04.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Senično, Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 09.04.2026 07:40  
**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 09.04.2026 13:30  
**Sprejel:** Mitja Špacapan

**Datum poročila:** 13.04.2026

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	7.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.04.26 09.04.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.04.26 03.04.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 13.04.2026 13:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Senično 15, mlekarina Škrjanc, pipa  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/32277; Lab. št.: 26/3669  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Mitja Špacapan, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne 15.01.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Senično, Senično 15, mlekarina Škrjanc, pipa  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 13.04.2026  
**Datum in ura:** 09.04.2026 07:40 **Datum in ura:** 09.04.2026 13:30  
**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sabina Špenko

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	09.04.2026 10.04.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	09.04.2026 10.04.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	09.04.2026 13.04.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 9	CFU/mL	09.04.2026 13.04.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 8	CFU/mL	09.04.2026 13.04.2026

Analitik:  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Odgovorna oseba:  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 13.04.2026 12:58:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.