



Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/72984-26/89797

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O.
SENIČNO 30
4294 Križe

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne 15.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 08.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa
Številka vzorca: 26/89797
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe
Vzorec odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.09.2026 11:40
Mesto odvzema: Vodovod Senično, Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.09.2026 12:20

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/72984-26/89797-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/72984-26/89797-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/89797
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne 15.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 258451, 02.09.2026
Mesto odvzema: Vodovod Senično, Senično 15, mlekarna Škrjanc, pipa
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja: Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 11:40
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Slika mesta odvzema

Sprejem vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 12:20
Sprejel: Mitja Špacapan

Datum poročila: 08.09.2026





Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem

vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami

Vreme v času vzorčenja

suho, sončno

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.09.26 02.09.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.09.26 02.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 08.09.2026 12:41

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Senično 15, mlekarina Škrjanc, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/89797; Lab. št.: 26/10278
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O., SENIČNO 30, 4294 Križe
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-25/72984-26/98375, z dne 15.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Senično, Senično 15, mlekarina Škrjanc, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 11:40

Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 02.09.2026 12:20

Prevzel: Sabina Špenko

Datum poročila: 08.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 03.09.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 03.09.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	02.09.2026 04.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	02.09.2026 04.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	02.09.2026 07.09.2026

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 08.09.2026 08:13:53

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.